

[DL이앤씨] "PVC 입상배관 "퀵조인트" 신제품(오,배수관)" 제안에 대한 검토
결과 안내

2021-03-24 (수) 13:30

보낸사람 외주구매기획팀<proc@dlenc.co.kr>

받는사람 김오동<787hana@naver.com>

참조 : 오제혁(외주구매기획팀)<jaehyuk.oh@dlenc.co.kr>, 정주현(외주동반성장팀)<teel0106@dlenc.co.kr>, 송경진(외주동반성장팀)<skj04@dlenc.co.kr>, 박경수(외주동반성장팀)<sea1023@dlenc.co.kr>, 남민호(외주동반성장팀)<mh0619@dlenc.co.kr>, 김한진(주택설비팀)<hjk@dlenc.co.kr>, 박정훈(외주구매기획팀)<jhoon@dlenc.co.kr>

수신: 김오동 제안자님

안녕하세요, 제안자님.

DL이앤씨 원가절감 제안에 참여해주셔서 대단히 감사합니다.

제안해주신 "PVC 입상배관 "퀵조인트" 신제품(오,배수관)" 제안이 유관부서에 전달되었음을 알려 드립니다.
유관부서의 검토의견은 하기와 같습니다.

[검토의견]

장점	단점
- 입상관 처짐 현상 개선 기대 → 당해층 하중 지지 - 입상배관 재단 불필요 → 골조 층고 시공오차 대응 가능 - 원가 절감 기대	- 오배수 입상관 내부 나선형 돌기 면취 필요 → 입상관 품질 저하 우려 - 대형건설사 적용사례 없음 → 누수 등 하자 사례 확인 불가 - 오배수 입상관 75A전용 제품 현재 미출시 → 기 출시된 제품은 구형제품

※ 결론

1. 먼저 당사에 원가절감 관련하여 좋은 제품을 제안해 주셔서 대단히 감사합니다.
2. 해당 제품에 대해 검토결과, 당사에 즉시 적용하기에는 이르다고 판단되며 추가적인 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.
3. 검토 중 필요한 자료가 있을 시, 별도 연락을 드리도록 하겠습니다.

보내주신 제안 사항은 협력사와의 상생 및 원가경쟁력 제고를 위해 저희 사업에 대한 적용여부를 유관부서에서 충분한 시간을 갖고 검토를 진행할 예정이며 추후 필요 시 연락을 드리도록 하겠습니다.

소중한 시간을 할애하여 원가절감 제안에 참여해주신 점에 대하여 다시 한번 무한히 감사한 마음을 전해 드립니다.

감사합니다.

외주구매기획팀

T 02-369-5153 F 02-2096-6768

서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문 03181

DL E&C



ACRO

Subject: [건축분야] 원가절감 제안